PROFIL PRZYŁĄCZY C.O. + CWU od W4 do budynku nr 4

skala: 1:100/500



POZIOM PORÓWNAWCZY 37.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	45.40	≈	45.03		44.90	≈	44.77	≈	44.70	≈	44.92	44.92	≈	44.92
RZĘDNA OSI SIECI	44.21						43.95				43.88	43.88		43.85
RZĘDNA DNA WYKOPU(GŁĘBOKOŚĆ)	44.05 (1.35)						43.79 (0.98)				43.72	43.72 (1.20)		43.69
ŚREDNICA RUR PREIZOLOWANYCH C.O.	2xØ48.3/110													
ŚREDNICA RUR PREIZOLOWANYCH C.W.U.	Ø48.3/110+Ø33.7/90													
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=10‰ L=26.5m						i=3‰ L=32.0m							
ODLEGŁOŚĆ	0.00				26.50				47.50		49.50			58.50
ROBOTY ZIEMNE	RĘCZNE			MECHANICZNE									RĘCZNE	



PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Elżbieta Klimek 75-320 Koszalin, ul.Podgórna 9/3 tel./fax: 094 348 60 80	projektant:	mgr inż. Maria Michałkowicz	UAN/N/7210/724/87	
	sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Klimek	UAN/N/7210/315/86	
	opracowanie:	mgr inż. Maria Michałkowicz	UAN/N/7210/724/87	
SIEĆ NISKOPARAMETROWA CO+CWU CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE PROFIL PRZYŁĄCZY C.O.+CWU OD W4 DO BUD. NR 4			Data:	06.2008
			Skala:	1:100/500
			Nr rys:	6/22